

Collège IMMACULEE



DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

anjou




Maîtrise de l'énergie
Énergies renouvelables



Immaculée

L'ENQUETE




Chauffage bois - chaufferie
de la Roseraie

Le chauffage est en confort
la journée et en éco à 18 h,
les weekend et
pendant les vacances.

Quelques relevés :


- 17 ° dans les toilettes
- 20 ° dans la cantine
- 22 ° dans une salle
- 16 ° dans le CDI



20 robinets poussoirs
recensés

Quelques relevés :

- 5l/min pour le self
- 16l/min pour les toilettes
- 15l/min pour la partie
administrative



Quelques relevés :

- 1310 w pour le
sèche main allumé
et 2,1W en veille
- 33 W pour un
écran d'ordinateur
allumé et 0,35 W
en veille



Les salles sont équipées
de tubes fluorescents
et les couloirs de LED
Minuterie du couloir
est longue (3min30)

Quelques relevés :

- couloir : 410 lux
- CDI : 600 lux
lumière allumée
- classe : 650 lux
lumière allumée

Immaculée

LES ACTIONS



Les réglages

Baisser le chauffage de 1 °

Installation d'éco-mousseurs

Diminuer la minuterie des couloirs
à 1 min30

Retirer 1 néon sur 3 dans les classes

Les éco-gestes

Un référent chauffage dans chaque classe qui éteint quand la classe part

Campagne de sensibilisation au chauffage : à 2 sur les thermostats

Campagne de sensibilisation sur la lumière naturelle dans les classes

Une journée de la taupe